



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Калининградской области
236029, г. Калининград, ул. Озерная, 31, телефон: 52-91-01, E-Mail: mchs39@mail.ru

УНДиПР ГУ МЧС России по Калининградской области
236029, г. Калининград, ул. Озерная д. 31; тел. (4012)52-92-01 E-Mail: ugpn39@mail.ru
МОНДиПР Балтийского муниципального района, Светловского и Гурьевского городских округов
238520, г. Балтийск ул. Сеньвина д.3, тел.факс (41045) 6-63-86 E-Mail: ond-bmr@yandex.ru
238340, г. Светлый ул. Кржижановского д.1, тел.факс (40152)3-41-24
238300, г. Гурьевск Калининградское шоссе д.10 тел. (40151)3-21-05

г.Гурьевск
(место составления)

« 20 » апреля 20 17 г.
(дата составления)
11 час. 00 мин.

АКТ ПРОВЕРКИ соблюдения требований пожарной безопасности № 23

По адресу/ адресам Гурьевский ГО, пос.Ушаково, ул.Новоселовская,14

(место проведения проверки,)

на основании распоряжения начальника МОНД и ПР Балтийского муниципального района, Светловского и Гурьевского городских округов №23 от 29 марта 2017 года

(вид документа о проведении проверки с указанием реквизитов (номера, даты))

была проведена плановая проверка в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 30 «Родничок» (МБДОУ «Детский сад № 30 «Родничок») юридический адрес: Гурьевский ГО, пос.Ушаково, ул.Новоселовская,14 ИНН 3917009592

(вид проверки)

(наименование правообладателей объекта защиты - юридического (-их) лица (полное и сокращенное),

фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей), с указанием ИНН и юридического адреса) предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: « 06 » апреля 20 17 г. с 11 ч. 00 мин. по 12 ч. 00 мин.

« 20 » апреля 20 17 г. с 10 ч. 00 мин. по 11 ч. 00 мин.

общая продолжительность проверки « 2 » дня (-ей) (« 2 » час (-ов))

Акт составлен: Межрайонным отделом надзорной деятельности и профилактической работы Балтийского муниципального района, Светловского и Гурьевского городских округов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калининградской области

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжением о проведении проверки ознакомлен(-ы): заведующий «Детский сад № 30

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного

«Родничок» Сухарева С.Н. в 11 ч. 10 мин. « 29 » марта 20 17 г.

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проверки: не требуется

Лицо (-а) проводившее (-ие) проверку: Даденко Алексей Александрович, заместитель начальника МОНДиПР Балтийского муниципального района, Светловского и Гурьевского городских округов

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН, проводившего(-их) проверку)

Лицо (-а) привлеченное (-ые) к проведению проверки в качестве эксперта, представителей экспертных организаций: не привлекались

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и(или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации инаименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали: заведующий МБДОУ «Детский сад № 30 «Родничок» Сухарева Светлана Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: не представлялись

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета об этом